

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Pelo presente instrumento, encaminha-se à consideração do Presidente da Câmara Municipal de Marabá (CMM) Documento de Formalização da Demanda – DFD para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO E GÁS NAS COZINHAS DA LANCHONETE E DA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

SETOR REQUISITANTE

Departamento de Infraestrutura

Responsável pela formalização da demanda:

Jorge Antônio Brasil

E-mail: infra@maraba.pa.leg.br


1. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO ANUAL, SE FOR O CASO.

1.1. Identificação da Demanda

1.1.1. A presente contratação tem por objeto a contratação de empresa especializada para adequação, fornecimento e instalação de sistema de exaustão e gás nas cozinhas da lanchonete e da copa da Câmara Municipal de Marabá, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra para execução dos serviços. O objetivo da contratação é atender às normas técnicas e sanitárias vigentes, garantindo a proteção dos colaboradores e uma melhor infraestrutura de exaustão (coifas, filtros de gordura e motores exaustores) e instalação de gás (mangueiras certificadas, conexões, adaptadores e abrigo de botijões externo à cozinha da lanchonete) para uma maior segurança e melhor qualidade nos serviços de preparação de alimentos que são indispensáveis ao apoio das atividades institucionais da Câmara Municipal de Marabá.

1.2. Justificativa da necessidade da contratação

1.2.1. A contratação para a demanda justifica-se pela necessidade de adequar o atual sistema de exaustão e gás presente nas cozinhas da lanchonete e da copa desta Casa Legislativa que se encontra comprometido e com capacidade insuficiente para atender a atual demanda de produção de alimentos.




- 1.2.2. Na cozinha da lanchonete a coifa atual tem tamanho incompatível com a quantidade de fogões no ambiente (quatro), devido ao aumento da demanda desde a inauguração do prédio há 15 anos, o preparo de refeições se tornou essencial para atender às necessidades dos funcionários (café da manhã, lanches e almoço). O sistema de exaustão atual da cozinha da lanchonete (coifa e motor exaustor) não possui filtro para gordura e o motor não tem potência suficiente para retirar o ar quente do ambiente interno para o externo, devido a isso a gordura se acumula no piso, paredes e teto da cozinha, além de obstruir o filtro do ar condicionado, afetando a sua eficiência e a higiene do ambiente. Além disso, os botijões de gás se encontram no ambiente interno da cozinha, sendo importante transferi-los para um abrigo externo ao prédio para maior segurança dos colaboradores em caso de explosão e/ou incêndio.
- 1.2.3. Já a cozinha da copa da Câmara Municipal de Marabá precisa de uma coifa adequada ao tamanho do fogão, pois a coifa atual não abrange toda a área de projeção do fogão. Nesse sentido, o ar quente e a gordura não vão para a coifa e ficam no ambiente interno, o que aumenta a temperatura do ambiente e impregna-o de gordura. A coifa também não possui filtro para gordura. Além disso, o motor exaustor não tem potência suficiente para retirar o ar quente para o ambiente externo, sendo necessário substituí-lo. Por fim, devido ao material inadequado (plástico), à exposição devido à elevada temperatura por contornar o fogão, e ao grande comprimento, as mangueiras de gás existentes devem ser substituídas por modelos que atendam às normas técnicas vigentes para a instalação em específico, como por exemplo as mangueiras multicamadas de alumínio PEX.
- 1.2.4. Portanto, observa-se que há relevante necessidade para a contratação em apreço e alinhamento com o interesse público, sendo necessária para proporcionar melhores condições de trabalho aos funcionários das cozinhas da instituição tanto na questão de temperatura (correta exaustão com substituição dos motores), higiene sanitária do ambiente (remoção da gordura com coifas dotadas de filtros) e segurança (redução do risco de explosões com novas mangueiras normatizadas para gás a longas distâncias).

2. Quantidade a ser contratada.

- 2.1. Para atender a demanda estima-se o valor do serviço, conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR (R\$)
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	UND	1	R\$ 38.520,00



ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO E GÁS NAS COZINHAS DA LANCHONETE E DA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.			
--	--	--	--

3. Valor estimado da contratação.

- 3.1. O valor estimado da contratação, obtido por média de orçamentos coletados, será de R\$ 38.520,00 (trinta e oito mil, quinhentos e vinte reais), sendo confirmado ou corrigido no momento da etapa de pesquisa de preços.

4. Previsão de data em que deve ser concluída a contratação.

- 4.1. A contratação deverá ser disponibilizada na data prevista de 10/04/2026.

5. Grau de prioridade da contratação.

- 5.1. BAIXO MÉDIO ALTO


6. Vinculação ou dependência com o objeto de outro DFD.

- 6.1. Não há vinculação ou dependência com outro objeto ou DFD.

7. Indicação do responsável pela fiscalização.

- 7.1. Será designado futuramente, antes da efetivação da contratação.

Marabá/PA, 23 de março de 2026.



Jorge Antônio Brasil
Diretor do Departamento de Infraestrutura